

# JACKON Produktinfo

## Bruk av BarChip fiberarmering i Jackon Ringmur

Jackon©06-2022

### Tilfredsstillende resultater fra RISE laboratorium

Jackon har gjennomført tester ved RISE (Research Institute of Sweden) laboratorium i Borås som viser at ringmurs-elementer støpt med betong som inneholder fiberarmering fra "BarChip" har styrke som er tilstrekkelig for bruk som beskrevet i dagens Tekniske Godkjenning.

#### Testene ble utført med

Type ringmur: Jackon Ringmur RSB 450

Type fiberarmering: BC54

Mengde fiberarmering tilsatt betongen: 4 kg/m<sup>3</sup>

Beregninger utført på bakgrunn av disse testene viser at kontaktflaten mot byggegrunnen er det svakeste ledd i konstruksjonen.

Komplett testrapport kan sendes på forespørsel: [teknisk@jackon.no](mailto:teknisk@jackon.no)

Med vennlig hilsen



**Eivind Olsen**  
Utviklingssjef  
Jackon AS



**JACKON AS** | Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad  
Telefon: +47 69 36 33 00 | E-post: [jackon@jackon.no](mailto:jackon@jackon.no) | [jackon.no](http://jackon.no)

**KUNDESENTER** | Ordretelefon: +47 69 36 33 88 | E-post: [ordre@jackon.no](mailto:ordre@jackon.no)

**TEKNISK KUNDESERVICE** | Telefon: +47 69 36 33 65 | E-post: [teknisk@jackon.no](mailto:teknisk@jackon.no)

